



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.08.2018. - 31.08.2018.

Mjesto uzorkovanja	JADRO (sirova voda)		
---------------------------	----------------------------	--	--

	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji			
Broj kolonija na 22 °C	6	25	70
Broj kolonija na 36 °C	6	14	40
E. coli	0	4	10
Ukupni koliformi	12	113	400
Enterokoki	2	6	20
Clostridium perfringens	0	0	1
Pseudomonas aeruginosa	2	11	40
Fizikalno-kemijski pokazatelji			
Amonij	0,014	0,022	0,035
Nitrit	0,000	0,000	0,000
Nitrat	2,669	2,863	2,977
Klorid	20	25	30
Utrošak KMnO ₄	0,605	1,676	2,596
pH	6,77	7,54	8,03
Elektrovodljivost	431	447	462
Temperatura	13,5	14,3	24,1
Mutnoca	0,33	0,48	0,80
Sulfati	17,7	19,4	20,9