



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.09.2018. - 30.09.2018.

Mjesto uzorkovanja	JADRO (sirova voda)		
---------------------------	----------------------------	--	--

	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji			
Broj kolonija na 22 °C	6	51	270
Broj kolonija na 36 °C	1	15	89
E. coli	1	3	7
Ukupni koliformi	14	101	220
Enterokoki	3	13	30
Clostridium perfringens	0	0	1
Pseudomonas aeruginosa	0	25	70
Fizikalno-kemijski pokazatelji			
Amonij	0,017	0,021	0,028
Nitrit	0,000	0,000	0,000
Nitrat	2,818	2,937	3,138
Klorid	24	28	32
Utrošak KMnO ₄	0,488	0,702	0,992
pH	6,80	7,50	7,79
Elektrovodljivost	444	461	471
Temperatura	13,4	15,0	24,3
Mutnoca	0,26	0,39	0,69
Slobodni klor	0,30	0,30	0,30
Sulfati	14,1	17,7	19,6