



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2018. - 31.05.2018.

Mjesto uzorkovanja	JADRO (sirova voda)		
---------------------------	----------------------------	--	--

	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji			
Broj kolonija na 22 °C	2	25	53
Broj kolonija na 36 °C	0	8	16
E. coli	0	3	14
Ukupni koliformi	10	56	170
Enterokoki	0	3	20
Clostridium perfringens	0	1	5
Pseudomonas aeruginosa	0	7	40
Fizikalno-kemijski pokazatelji			
Amonij	0,015	0,023	0,037
Nitrit	0,000	0,000	0,000
Nitrat	2,109	2,984	3,244
Klorid	13	15	18
Utrošak KMnO ₄	0,317	0,679	1,069
pH	7,26	7,62	7,88
Elektrovodljivost	416	422	432
Temperatura	12,8	16,8	24,0
Mutnoca	0,38	0,54	0,80
Sulfati	10,1	14,0	18,2