



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.02.2018. - 28.02.2018.

Mjesto uzorkovanja	JADRO (sirova voda)		
---------------------------	----------------------------	--	--

	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji			
Broj kolonija na 22 °C	9	81	340
Broj kolonija na 36 °C	2	21	70
E. coli	0	5	31
Ukupni koliformi	0	35	210
Enterokoki	0	6	15
Clostridium perfringens	0	6	44
Pseudomonas aeruginosa	0	4	30
Fizikalno-kemijski pokazatelji			
Amonij	0,012	0,023	0,044
Nitrit	0,000	0,004	0,056
Nitrat	2,779	3,107	3,729
Klorid	12	13	16
Utrošak KMnO ₄	0,512	0,908	1,131
pH	7,11	7,35	7,57
Elektrovodljivost	367	403	433
Temperatura	12,5	13,0	17,2
Mutnoca	1,31	3,2	10,40
Sulfati	2	4,2	7