



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPHEME

ZAPREMINA m3

KOMORA

Datum/vrijeme

VS VISOKA 1 (gornja) 2 x 3750

LIJEVA

DESNA

18.01.2019/ 8 h 40 min

18.01.2019/8 h 50 min

MDK N.N. (125/17)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5 mg/l	0,018	0,023
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,886	2,831
Klorid	250 mg/l	9,41	9,51
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,705	0,744
pH	6,5-9,5	7,15	7,64
Elektrovodljivost	μS/cm	452	436
Temperatura	25 o C	20,5	20,6
Mutnoća	4 o NTU	0,465	0,736
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	10,9	11,0



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPHEME

ZAPREMINA m3
KOMORA

Datum/vrijeme

VS VISOKA 2 (srednja) 2 x 500

LIJEVA

DESNA

17.01.2019./8h45 min

17.01.2019/8h 35 min

MDK N.N. (125/17)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	1	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	4
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5 mg/l	0,024	0,022
Nitrit	0,5 mg/l	0,029	0,021
Nitrat	50 mg/l	2,770	3,078
Klorid	250 mg/l	9,70	9,80
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,976	0,93
pH	6,5-9,5	7,72	7,20
Elektrovodljivost	μS/cm	449	438
Temperatura	25 o C	18,7	18,5
Mutnoća	4 o NTU	0,620	0,473
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	11,04	11,15



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPHEME

ZAPREMINA m3

KOMORA

Datum/vrijeme

VS VISOKA 3 (donja) 2 x 5000

LIJEVA

DESNA

17.01.2019./9h00min

17.01.2019/9h10min

MDK N.N. (125/17)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5 mg/l	0,021	0,021
Nitrit	0,5 mg/l	0,010	0,020
Nitrat	50 mg/l	2,902	2,856
Klorid	250 mg/l	9,20	9,38
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,86	1,333
pH	6,5-9,5	7,73	7,72
Elektrovodljivost	μS/cm	436	439
Temperatura	25 o C	18,3	17,9
Mutnoća	4 o NTU	0,432	0,549
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,30	0,30
Sulfati	250 mg/l	11,7	10,91