



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.06.2018. - 30.06.2018.

Mjesto uzorkovanja	Solin (škola)			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,009	0,023	0,034
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,939	3,091	3,221
Klorid	<b>250</b> mg/l	14	16	17
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,379	0,765	0,968
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,81	7,43	7,68
Elektrovodljivost	μS/cm	414	423	428
Temperatura	o C	23,5	24,1	25,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,59	0,85	1,00
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,1	11,2	14,9



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.06.2018. - 30.06.2018.

Mjesto uzorkovanja	Vranjic			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	2
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,011	0,025	0,042
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,076	2,912	3,179
Klorid	<b>250</b> mg/l	14	17	20
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,612	0,847	1,038
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,91	7,29	7,84
Elektrovodljivost	μS/cm	407	427	442
Temperatura	o C	22,2	24,8	26,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,52	0,62	0,83
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,32	0,34	0,36
Sulfati	<b>250</b> mg/l	14,4	16,3	18,8



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.06.2018. - 30.06.2018.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Sveti Kajo</b>			
---------------------------	-------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	2	4
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,051	0,061	0,070
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	3,102	3,139	3,176
Klorid	<b>250</b> mg/l	15	16	16
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,682	0,690	0,697
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,05	7,45	7,84
Elektrovodljivost	μS/cm	417	423	429
Temperatura	o C	24,9	25,0	25,1
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,55	0,63	0,71
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,35	0,37
Sulfati	<b>250</b> mg/l	15,5	16,7	17,9



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.06.2018. - 30.06.2018.

Mjesto uzorkovanja	Mravince			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,008	0,017	0,029
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,676	2,845	3,344
Klorid	<b>250</b> mg/l	15	16	17
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,720	0,839	0,953
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,94	7,20	7,84
Elektrovodljivost	μS/cm	415	428	439
Temperatura	o C	22,1	24,5	26,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,52	0,65	0,78
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,34	0,35	0,36
Sulfati	<b>250</b> mg/l	12,7	15,8	17,1



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.06.2018. - 30.06.2018.

Mjesto uzorkovanja	Kućine			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,012	0,023	0,039
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,494	2,744	3,382
Klorid	<b>250</b> mg/l	15	16	16
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,643	0,748	0,852
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,02	7,27	7,95
Elektrovodljivost	μS/cm	416	426	433
Temperatura	o C	22,3	24,5	26,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,49	0,68	0,78
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,34	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,1	13,7	17,6



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.06.2018. - 30.06.2018.

**Mjesto uzorkovanja**

**Klis Megdan**

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,010	0,020	0,031
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,364	2,872	3,489
Klorid	<b>250</b> mg/l	14	16	18
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,395	0,799	1,007
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,76	7,35	7,67
Elektrovodljivost	μS/cm	411	428	453
Temperatura	o C	22,6	24,5	25,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,61	0,72	0,91
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	13,3	15,2	16,1



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.06.2018. - 30.06.2018.

Mjesto uzorkovanja	Klis Kosa			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,005	0,022	0,052
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,410	2,898	3,403
Klorid	<b>250</b> mg/l	14	16	19
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,387	0,794	1,015
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,06	7,13	7,26
Elektrovodljivost	μS/cm	411	429	456
Temperatura	o C	22,8	24,7	26,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,56	0,86	1,20
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,28	0,32	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	2,3	13,5	17,3



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.06.2018. - 30.06.2018.

Mjesto uzorkovanja	Voljak			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	2	7
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,009	0,023	0,030
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,935	3,055	3,169
Klorid	<b>250</b> mg/l	15	16	17
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,457	0,755	0,875
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,91	7,15	7,66
Elektrovodljivost	μS/cm	412	434	471
Temperatura	o C	23,7	24,8	25,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,72	0,87	1,32
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,34	0,36	0,37
Sulfati	<b>250</b> mg/l	10,7	13,5	15,8





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.06.2018. - 30.06.2018.

Mjesto uzorkovanja	Klis Grlo			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,018	0,026	0,031
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,856	3,034	3,230
Klorid	<b>250</b> mg/l	14	15	17
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,697	0,813	0,945
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,82	7,36	7,75
Elektrovodljivost	μS/cm	435	444	453
Temperatura	o C	24,0	24,8	25,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,59	0,88	1,12
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,36
Sulfati	<b>250</b> mg/l	12,3	15,4	18,4



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.06.2018. - 30.06.2018.

Mjesto uzorkovanja	Klis Ozrna			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,016	0,023	0,033
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,614	2,950	3,109
Klorid	<b>250</b> mg/l	13	15	17
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,868	1,002	1,139
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,91	7,14	7,72
Elektrovodljivost	μS/cm	434	454	482
Temperatura	o C	24,0	24,9	25,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,67	0,78	0,83
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	15,1	17,9	24,1