



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

Mjesto uzorkovanja	Solin (škola)
---------------------------	----------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0.5 mg/l	0.0062	0.0080	0.0109
Nitrit	0.5 mg/l	0.0020	0.0028	0.0036
Nitrat	50 mg/l	2.532	2.610	2.690
Klorid	250 mg/l	14.59	18.13	19.86
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0.759	0.835	0.945
pH	6,5-9,5	7.36	7.54	7.61
Elektrovodljivost	μS/cm	448	454	463
Temperatura	o C	19.5	21.2	22.0
Mutnoca	4 o NTU	0.210	0.299	0.459
Slobodni klor	0.5 mg/L	0.33	0.33	0.33
Sulfati	250 mg/l	18.37	19.59	21.47
Ukupna tvrdoća	mg/l	199.00	201.67	203.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	11.14	11.29	11.37
TOC	mg/l	1.046	1.222	1.349
Ukupni N	mg/l	0.5597	0.5677	0.5747



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

Mjesto uzorkovanja	Vranjic
---------------------------	----------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0.5 mg/l	0.0069	0.0090	0.0129
Nitrit	0.5 mg/l	0.0014	0.0025	0.0037
Nitrat	50 mg/l	2.553	2.610	2.698
Klorid	250 mg/l	13.87	16.81	19.77
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0.022	0.760	1.255
pH	6,5-9,5	7.33	7.44	7.78
Elektrovodljivost	μS/cm	441	457	473
Temperatura	o C	20.5	22.2	24.0
Mutnoca	4 o NTU	0.216	0.249	0.309
Slobodni klor	0.5 mg/L	0.33	0.33	0.34
Sulfati	250 mg/l	16.69	18.62	20.75
Ukupna tvrdoća	mg/l	202.00	205.20	208.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	11.31	11.49	11.65
TOC	mg/l	1.347	1.532	1.917
Ukupni N	mg/l	0.5429	0.5633	0.5794



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

Mjesto uzorkovanja	Sveti Kajo			
---------------------------	-------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0.5 mg/l	0.0078	0.0094	0.0109
Nitrit	0.5 mg/l	0.0020	0.0025	0.0039
Nitrat	50 mg/l	2.571	2.634	2.700
Klorid	250 mg/l	14.61	16.79	19.60
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0.713	0.889	0.999
pH	6,5-9,5	7.29	7.41	7.64
Elektrovodljivost	μS/cm	448	456	463
Temperatura	o C	20.1	21.3	24.4
Mutnoca	4 o NTU	0.192	0.259	0.340
Slobodni klor	0.5 mg/L	0.33	0.34	0.35
Sulfati	250 mg/l	16.37	18.21	19.68
Ukupna tvrdoća	mg/l	199.00	200.67	203.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	11.14	11.24	11.37
TOC	mg/l	1.297	1.412	1.608
Ukupni N	mg/l	0.5670	0.5697	0.5715



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

Mjesto uzorkovanja	Mravince
---------------------------	-----------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0.5 mg/l	0.0082	0.0117	0.0153
Nitrit	0.5 mg/l	0.0018	0.0047	0.0101
Nitrat	50 mg/l	2.604	2.656	2.750
Klorid	250 mg/l	13.84	16.52	19.29
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0.666	0.767	0.866
pH	6,5-9,5	7.35	7.50	7.74
Elektrovodljivost	μS/cm	445	456	467
Temperatura	o C	19.2	20.6	21.5
Mutnoca	4 o NTU	0.260	0.372	0.665
Slobodni klor	0.5 mg/L	0.33	0.34	0.35
Sulfati	250 mg/l	16.72	18.16	19.65
Ukupna tvrdoća	mg/l	139.00	183.33	208.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	7.78	10.27	11.65
TOC	mg/l	1.177	1.300	1.494
Ukupni N	mg/l	0.5574	0.5706	0.5805



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

Mjesto uzorkovanja	Kućine			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0.5 mg/l	0.0079	0.0123	0.0165
Nitrit	0.5 mg/l	0.0020	0.0085	0.0250
Nitrat	50 mg/l	2.630	2.710	2.785
Klorid	250 mg/l	13.75	16.70	19.78
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0.627	0.759	1.007
pH	6,5-9,5	7.44	7.54	7.76
Elektrovodljivost	μS/cm	447	454	467
Temperatura	o C	20.1	20.8	21.8
Mutnoca	4 o NTU	0.252	0.320	0.465
Slobodni klor	0.5 mg/L	0.33	0.34	0.35
Sulfati	250 mg/l	17.09	18.63	19.82
Ukupna tvrdoća	mg/l	179.00	194.00	205.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	10.02	10.86	11.48
TOC	mg/l	0.513	1.247	1.733
Ukupni N	mg/l	0.5482	0.5608	0.5705



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

Mjesto uzorkovanja

Klis Megdan

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0.5 mg/l	0.0066	0.0101	0.0137
Nitrit	0.5 mg/l	0.0021	0.0036	0.0097
Nitrat	50 mg/l	2.535	2.683	2.815
Klorid	250 mg/l	14.71	17.02	19.26
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0.697	1.706	7.760
pH	6,5-9,5	7.27	7.46	7.76
Elektrovodljivost	μS/cm	450	458	471
Temperatura	o C	18.7	20.6	23.5
Mutnoca	4 o NTU	0.244	0.302	0.479
Slobodni klor	0.5 mg/L	0.34	0.35	0.35
Sulfati	250 mg/l	17.02	19.13	22.01
Ukupna tvrdoća	mg/l	197.00	206.00	222.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	11.03	11.54	12.43
TOC	mg/l	1.066	1.347	1.601
Ukupni N	mg/l	0.5326	0.5660	0.6011



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

Mjesto uzorkovanja	Klis Kosa
---------------------------	------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0.5 mg/l	0.0073	0.0108	0.0164
Nitrit	0.5 mg/l	0.0016	0.0025	0.0032
Nitrat	50 mg/l	2.546	2.629	2.706
Klorid	250 mg/l	14.55	16.84	19.64
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0.689	1.682	7.530
pH	6,5-9,5	7.53	7.56	7.59
Elektrovodljivost	μS/cm	447	454	461
Temperatura	o C	19.2	20.7	23.5
Mutnoca	4 o NTU	0.239	0.523	1.430
Slobodni klor	0.5 mg/L	0.33	0.34	0.35
Sulfati	250 mg/l	16.71	18.61	20.63
Ukupna tvrdoća	mg/l	201.00	204.67	207.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	11.26	11.46	11.59
TOC	mg/l	1.096	1.346	1.521
Ukupni N	mg/l	0.5444	0.5701	0.5892



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

Mjesto uzorkovanja	Voljak
---------------------------	---------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0.5 mg/l	0.0099	0.0118	0.0137
Nitrit	0.5 mg/l	0.0021	0.0026	0.0036
Nitrat	50 mg/l	2.261	2.543	2.652
Klorid	250 mg/l	14.81	16.97	19.51
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0.713	0.843	1.023
pH	6,5-9,5	7.38	7.56	7.86
Elektrovodljivost	μS/cm	446	456	468
Temperatura	o C	18.7	20.7	22.1
Mutnoca	4 o NTU	0.252	0.444	0.892
Slobodni klor	0.5 mg/L	0.34	0.35	0.35
Sulfati	250 mg/l	17.31	19.66	21.95
Ukupna tvrdoća	mg/l	196.00	202.00	208.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	10.98	11.31	11.65
TOC	mg/l	1.188	1.317	1.397
Ukupni N	mg/l	0.5518	0.5728	0.5844



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

Mjesto uzorkovanja	Klis Grlo
---------------------------	------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0.5 mg/l	0.0079	0.0095	0.0110
Nitrit	0.5 mg/l	0.0023	0.0030	0.0044
Nitrat	50 mg/l	2.465	2.525	2.599
Klorid	250 mg/l	14.58	17.05	19.62
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0.612	0.716	0.906
pH	6,5-9,5	7.24	7.43	7.67
Elektrovodljivost	μS/cm	450	457	463
Temperatura	o C	20.2	21.4	22.3
Mutnoca	4 o NTU	0.333	0.565	0.972
Slobodni klor	0.5 mg/L	0.33	0.34	0.35
Sulfati	250 mg/l	16.79	18.83	20.95
Ukupna tvrdoća	mg/l	201.00	204.00	207.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	11.26	11.42	11.59
TOC	mg/l	1.231	1.433	1.589
Ukupni N	mg/l	0.5686	0.5744	0.5818



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

Mjesto uzorkovanja	Klis Ozrna			
---------------------------	-------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0.5 mg/l	0.0083	0.0090	0.0099
Nitrit	0.5 mg/l	0.0024	0.0031	0.0043
Nitrat	50 mg/l	2.559	2.695	2.962
Klorid	250 mg/l	15.33	17.25	19.12
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0.596	0.726	0.813
pH	6,5-9,5	7.27	7.33	7.37
Elektrovodljivost	μS/cm	446	459	472
Temperatura	o C	20.4	21.3	22.4
Mutnoca	4 o NTU	0.238	0.285	0.337
Slobodni klor	0.5 mg/L	0.33	0.34	0.35
Sulfati	250 mg/l	17.19	18.64	19.90
Ukupna tvrdoća	mg/l	197.00	201.00	206.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	11.03	11.26	11.54
TOC	mg/l	1.193	1.502	1.656
Ukupni N	mg/l	0.5633	0.5783	0.5879