



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorkovanja	Solin (škola)			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0061	0,0127	0,0221
Nitrit	0,5 mg/l	0,0046	0,0053	0,0061
Nitrat	50 mg/l	2,702	2,804	2,901
Klorid	250 mg/l	12,42	14,25	16,79
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,620	0,742	0,821
pH	6,5-9,5	7,37	7,49	7,76
Elektrovodljivost	μS/cm	453	455	461
Temperatura	o C	22,9	23,4	24,2
Mutnoca	4 o NTU	0,785	0,897	1,010
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,26	0,30	0,31
Sulfati	250 mg/l	14,68	16,89	18,17



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorkovanja	Vranjic			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0091	0,0151	0,0281
Nitrit	0,5 mg/l	0,0052	0,0056	0,0059
Nitrat	50 mg/l	2,491	2,888	3,131
Klorid	250 mg/l	12,59	13,80	16,01
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,604	0,801	0,961
pH	6,5-9,5	7,52	7,74	8,00
Elektrovodljivost	μS/cm	447	457	463
Temperatura	o C	23,3	23,9	24,5
Mutnoca	4 o NTU	0,749	0,839	0,947
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,33	0,40
Sulfati	250 mg/l	15,37	16,44	17,95



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorkovanja	Sveti Kajo			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0099	0,0105	0,0109
Nitrit	0,5 mg/l	0,0050	0,0053	0,0056
Nitrat	50 mg/l	2,711	2,768	2,822
Klorid	250 mg/l	12,92	14,32	16,01
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,620	0,674	0,720
pH	6,5-9,5	7,41	7,47	7,56
Elektrovodljivost	μS/cm	452	456	463
Temperatura	o C	22,8	23,8	25,3
Mutnoca	4 o NTU	0,818	0,950	1,080
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,36	0,39
Sulfati	250 mg/l	16,18	16,92	17,98



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorkovanja	Mravince			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0063	0,0084	0,0117
Nitrit	0,5 mg/l	0,0033	0,0055	0,0069
Nitrat	50 mg/l	2,949	3,026	3,113
Klorid	250 mg/l	12,72	14,20	16,34
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,635	0,828	1,002
pH	6,5-9,5	7,39	7,42	7,45
Elektrovodljivost	μS/cm	444	454	465
Temperatura	o C	22,3	23,4	24,7
Mutnoca	4 o NTU	0,792	0,895	0,992
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,36	0,38
Sulfati	250 mg/l	15,38	16,72	18,11



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorkovanja		Kućine		
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0077	0,0095	0,0119
Nitrit	0,5 mg/l	0,0035	0,0062	0,0093
Nitrat	50 mg/l	2,440	2,762	2,904
Klorid	250 mg/l	12,78	13,97	15,95
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,581	0,761	0,860
pH	6,5-9,5	7,49	7,69	7,84
Elektrovodljivost	μS/cm	447	453	460
Temperatura	o C	22,4	23,3	25,0
Mutnoca	4 o NTU	0,806	0,895	0,992
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,35	0,38
Sulfati	250 mg/l	15,24	16,46	17,85



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorkovanja	Klis Megdan			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0089	0,0129	0,0161
Nitrit	0,5 mg/l	0,0031	0,0054	0,0074
Nitrat	50 mg/l	2,737	2,851	3,095
Klorid	250 mg/l	12,53	14,33	16,84
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,635	0,782	0,945
pH	6,5-9,5	7,31	7,41	7,64
Elektrovodljivost	μS/cm	329	439	461
Temperatura	o C	22,7	23,4	24,9
Mutnoca	4 o NTU	0,723	0,857	1,060
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,37	0,40
Sulfati	250 mg/l	15,19	16,71	18,41



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorkovanja	Klis Kosa			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0059	0,0128	0,0173
Nitrit	0,5 mg/l	0,0032	0,0064	0,0122
Nitrat	50 mg/l	2,784	2,946	3,145
Klorid	250 mg/l	12,52	14,22	16,87
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,596	0,858	1,054
pH	6,5-9,5	7,65	7,86	7,96
Elektrovodljivost	μS/cm	446	453	462
Temperatura	o C	22,9	23,4	24,8
Mutnoca	4 o NTU	0,739	0,858	1,110
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,28	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	14,88	16,49	18,43



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorkovanja	Voljak			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0086	0,0309	0,0842
Nitrit	0,5 mg/l	0,0047	0,0053	0,0061
Nitrat	50 mg/l	2,765	2,853	2,955
Klorid	250 mg/l	12,41	14,51	16,83
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,697	0,829	1,023
pH	6,5-9,5	7,52	7,68	7,84
Elektrovodljivost	μS/cm	453	458	463
Temperatura	o C	22,2	23,2	23,9
Mutnoca	4 o NTU	0,756	0,920	1,100
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,34	0,36
Sulfati	250 mg/l	14,81	16,52	18,36





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorkovanja	Klis Grlo			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0059	0,0126	0,0166
Nitrit	0,5 mg/l	0,0050	0,0056	0,0063
Nitrat	50 mg/l	2,723	2,832	3,045
Klorid	250 mg/l	12,55	14,23	17,22
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,666	0,812	0,930
pH	6,5-9,5	7,34	7,46	7,66
Elektrovodljivost	μS/cm	450	456	468
Temperatura	o C	23,0	23,8	24,7
Mutnoca	4 o NTU	0,796	0,896	1,030
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,29	0,36	0,40
Sulfati	250 mg/l	14,87	16,78	19,02



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorkovanja	Klis Ozrna			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0100	0,0134	0,0162
Nitrit	0,5 mg/l	0,0048	0,0056	0,0068
Nitrat	50 mg/l	2,787	2,858	2,922
Klorid	250 mg/l	12,65	14,35	17,71
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,658	0,834	1,085
pH	6,5-9,5	7,36	7,44	7,64
Elektrovodljivost	μS/cm	454	458	463
Temperatura	o C	23,4	23,9	24,4
Mutnoca	4 o NTU	0,714	0,821	0,968
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,35	0,40
Sulfati	250 mg/l	15,32	16,67	18,57