



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorkovanja	Solin (škola)			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,013	0,018	0,026
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,008	0,040
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,539	2,839	3,095
Klorid	<b>250</b> mg/l	12	12	13
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,589	0,868	1,038
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,02	7,29	7,48
Elektrovodljivost	μS/cm	361	383	420
Temperatura	o C	16,3	18,4	19,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,17	3,21	6,30
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,28	0,33	0,40
Sulfati	<b>250</b> mg/l	2,3	3,3	4,2



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorkovanja	Vranjic			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	3
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,011	0,016	0,023
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,003	0,027
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,644	2,887	3,057
Klorid	<b>250</b> mg/l	11	13	18
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,721	0,904	1,054
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,14	7,34	7,42
Elektrovodljivost	μS/cm	354	388	487
Temperatura	o C	17,6	18,7	19,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,63	3,58	8,79
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,18	0,31	0,40
Sulfati	<b>250</b> mg/l	1,6	3,1	4,1



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorkovanja	Sveti Kajo			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,012	0,014	0,017
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,720	2,893	2,996
Klorid	<b>250</b> mg/l	12	13	14
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,930	0,980	1,046
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,11	7,29	7,37
Elektrovodljivost	μS/cm	376	385	390
Temperatura	o C	16,7	18,6	19,6
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,92	2,74	3,90
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,35	0,37
Sulfati	<b>250</b> mg/l	2,4	3,3	4,4



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorkovanja	Mravince			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,013	0,016	0,018
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,567	2,774	2,881
Klorid	<b>250</b> mg/l	12	13	14
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,930	0,994	1,046
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,22	7,29	7,39
Elektrovodljivost	μS/cm	367	380	388
Temperatura	o C	17,8	18,1	18,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	2,31	2,89	4,22
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,32	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,3	4,0	5,0



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorkovanja	Kućine			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,013	0,019	0,025
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,002	0,006
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,533	2,484	2,971
Klorid	<b>250</b> mg/l	12	13	14
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,612	0,992	1,216
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,21	7,26	7,34
Elektrovodljivost	μS/cm	371	377	381
Temperatura	o C	17,7	18,3	18,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	2,10	2,87	3,66
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,32	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,1	3,7	4,3



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018.

**Mjesto uzorkovanja**

**Klis Megdan**

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	7
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	4
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,010	0,015	0,030
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,007	0,061
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,510	2,797	3,039
Klorid	<b>250</b> mg/l	12	13	14
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,806	0,969	1,178
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,79	7,07	7,36
Elektrovodljivost	μS/cm	362	379	402
Temperatura	o C	16,8	18,3	19,1
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,80	3,09	6,96
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,31	0,43	0,50
Sulfati	<b>250</b> mg/l	2,6	3,4	4,6



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorkovanja	Klis Kosa			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,014	0,017	0,028
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,003	0,025
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,598	2,818	3,151
Klorid	<b>250</b> mg/l	11	13	14
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,612	0,839	1,178
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,30	7,42	7,58
Elektrovodljivost	μS/cm	359	375	386
Temperatura	o C	16,9	18,8	20,2
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,93	2,89	4,92
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,43	0,48
Sulfati	<b>250</b> mg/l	2,5	3,5	4,5



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorkovanja	Voljak			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	2
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	3
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,017	0,020	0,024
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,009	0,043
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,527	2,797	3,015
Klorid	<b>250</b> mg/l	12	12	12
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,821	0,951	1,077
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,15	7,27	7,38
Elektrovodljivost	μS/cm	353	380	398
Temperatura	o C	17,4	19,0	20,0
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	2,02	2,84	5,45
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,32	0,38	0,42
Sulfati	<b>250</b> mg/l	2,3	3,4	5,1





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorkovanja	Klis Grlo			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,011	0,021	0,043
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,009	0,045
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,589	3,005	3,501
Klorid	<b>250</b> mg/l	12	13	14
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,690	0,937	1,356
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,14	7,30	7,40
Elektrovodljivost	μS/cm	369	386	393
Temperatura	o C	17,8	18,8	19,6
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,75	3,49	5,54
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,40	0,46	0,50
Sulfati	<b>250</b> mg/l	1,9	3,3	5,4



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorkovanja	Klis Ozrna			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,015	0,019	0,026
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,030	0,089
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,768	2,949	3,101
Klorid	<b>250</b> mg/l	12	12	13
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,751	0,819	0,907
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,11	7,23	7,34
Elektrovodljivost	μS/cm	371	387	402
Temperatura	o C	17,7	18,6	19,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,90	5,03	9,05
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,38	0,41	0,46
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,0	3,8	5,0