



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.06.2019. - 30.06.2019.

| Mjesto uzorkovanja | Škrabe | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK N.N. (125/17) | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0038 | 0,0100 | 0,0238 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0025 | 0,0028 | 0,0033 |
| Nitrat | 50 mg/l | 2,266 | 2,580 | 2,786 |
| Klorid | 250 mg/l | 5 | 7 | 8 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,813 | 0,899 | 1,023 |
| pH | 6,5-9,5 | 7,65 | 7,68 | 7,76 |
| Elektrovodljivost | μS/cm | 399 | 420 | 441 |
| Temperatura | o C | 21,0 | 23,1 | 24,3 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 0,72 | 1,01 | 1,28 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,30 | 0,32 | 0,33 |
| Sulfati | 250 mg/l | 0,7 | 4,9 | 8,6 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.06.2019. - 30.06.2019.

| Mjesto uzorkovanja | Lora | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK N.N. (125/17) | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 1 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0026 | 0,0047 | 0,0067 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0017 | 0,0025 | 0,0034 |
| Nitrat | 50 mg/l | 2,033 | 2,399 | 2,695 |
| Klorid | 250 mg/l | 6 | 7 | 8 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,627 | 0,806 | 0,930 |
| pH | 6,5-9,5 | 7,60 | 7,63 | 7,66 |
| Elektrovodljivost | μS/cm | 403 | 422 | 439 |
| Temperatura | o C | 20,7 | 23,0 | 24,0 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 0,73 | 1,04 | 1,64 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Sulfati | 250 mg/l | 5,0 | 6,4 | 8,6 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.06.2019. - 30.06.2019.

| Mjesto uzorkovanja | Autobusni kolodvor | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK N.N. (125/17) | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 1 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0020 | 0,0023 | 0,0029 |
| Nitrat | 50 mg/l | 1,987 | 2,283 | 2,501 |
| Klorid | 250 mg/l | 5 | 6 | 7 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,612 | 0,790 | 1,030 |
| pH | 6,5-9,5 | 7,59 | 7,61 | 7,63 |
| Elektrovodljivost | μS/cm | 407 | 417 | 425 |
| Temperatura | o C | 20,0 | 22,4 | 23,8 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 0,73 | 0,86 | 1,02 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,36 | 0,38 | 0,40 |
| Sulfati | 250 mg/l | 5,2 | 6,1 | 7,3 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.06.2019. - 30.06.2019.

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Mjesto uzorkovanja | Podstrana D. |
|---------------------------|---------------------|

| | MDK N.N. (125/17) | Minimum | Prosjek | Maximum |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 1 | 1 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 4 | 8 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0004 | 0,0007 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0018 | 0,0020 | 0,0021 |
| Nitrat | 50 mg/l | 2,042 | 3,700 | 5,357 |
| Klorid | 250 mg/l | 5 | 10 | 15 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,666 | 0,666 | 0,666 |
| pH | 6,5-9,5 | 7,72 | 7,79 | 7,85 |
| Elektrovodljivost | μS/cm | 318 | 359 | 399 |
| Temperatura | o C | 21,1 | 22,3 | 23,4 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 0,45 | 0,74 | 1,03 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,16 | 0,24 | 0,31 |
| Sulfati | 250 mg/l | 5,1 | 6,7 | 8,4 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.06.2019. - 30.06.2019.

| | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| Mjesto uzorkovanja | Brodogradilište "Split" | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--|--|--|

| | MDK N.N. (125/17) | Minimum | Prosjek | Maximum |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 1 | 3 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 1 | 1 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0026 | 0,0093 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0016 | 0,0025 | 0,0028 |
| Nitrat | 50 mg/l | 1,991 | 2,411 | 2,711 |
| Klorid | 250 mg/l | 5 | 7 | 9 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,542 | 0,769 | 0,937 |
| pH | 6,5-9,5 | 7,70 | 7,73 | 7,77 |
| Elektrovodljivost | μS/cm | 343 | 399 | 443 |
| Temperatura | o C | 22,1 | 23,5 | 24,9 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 0,61 | 0,74 | 0,92 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,33 | 0,34 | 0,37 |
| Sulfati | 250 mg/l | 4,9 | 6,8 | 8,9 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.06.2019. - 30.06.2019.

| Mjesto uzorkovanja | Sućidar | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------------|---------|
| | MDK N.N. (125/17) | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 1 | 4 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 1 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0064 | 0,0247 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0018 | 0,0026 | 0,0029 |
| Nitrat | 50 mg/l | 1,908 | 2,425 | 2,740 |
| Klorid | 250 mg/l | 5 | 7 | 10 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,558 | 0,767 | 0,968 |
| pH | 6,5-9,5 | 7,62 | 7,64 | 7,69 |
| Elektrovodljivost | μS/cm | 403 | 421 | 433 |
| Temperatura | o C | 21,4 | 23,2 | 25,0 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 0,65 | 0,81 | 0,98 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,33 | 0,34 | 0,36 |
| Sulfati | 250 mg/l | 4,9 | 7,0 | 8,9 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.06.2019. - 30.06.2019.

| Mjesto uzorkovanja | Oceanografski institut | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK N.N. (125/17) | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 1 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0020 | 0,0060 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0018 | 0,0026 | 0,0033 |
| Nitrat | 50 mg/l | 0,003 | 1,848 | 2,720 |
| Klorid | 250 mg/l | 6 | 7 | 8 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,674 | 0,784 | 0,945 |
| pH | 6,5-9,5 | 7,59 | 7,71 | 7,86 |
| Elektrovodljivost | μS/cm | 389 | 423 | 456 |
| Temperatura | o C | 21,4 | 23,3 | 24,8 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 0,74 | 0,85 | 0,99 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,30 | 0,33 | 0,35 |
| Sulfati | 250 mg/l | 5,4 | 6,7 | 8,8 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.06.2019. - 30.06.2019.

| Mjesto uzorkovanja | Zenta | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK N.N. (125/17) | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 1 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 1 | 2 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0013 | 0,0029 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0023 | 0,0039 | 0,0053 |
| Nitrat | 50 mg/l | 2,024 | 2,382 | 2,734 |
| Klorid | 250 mg/l | 5 | 7 | 8 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,682 | 0,821 | 1,015 |
| pH | 6,5-9,5 | 7,52 | 7,60 | 7,68 |
| Elektrovodljivost | μS/cm | 403 | 418 | 439 |
| Temperatura | o C | 22,6 | 23,9 | 24,9 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 0,60 | 1,27 | 1,61 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,30 | 0,32 | 0,33 |
| Sulfati | 250 mg/l | 6,1 | 7,1 | 9,0 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.06.2019. - 30.06.2019.

| Mjesto uzorkovanja | Kamen | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK N.N. (125/17) | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 1 | 2 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0009 | 0,0020 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0023 | 0,0033 | 0,0042 |
| Nitrat | 50 mg/l | 1,998 | 2,354 | 2,645 |
| Klorid | 250 mg/l | 5 | 7 | 8 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,759 | 0,803 | 0,852 |
| pH | 6,5-9,5 | 7,66 | 7,70 | 7,74 |
| Elektrovodljivost | μS/cm | 407 | 423 | 443 |
| Temperatura | o C | 21,7 | 23,2 | 24,3 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 0,66 | 0,87 | 1,15 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,31 | 0,32 | 0,33 |
| Sulfati | 250 mg/l | 4,9 | 6,8 | 9,2 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.06.2019. - 30.06.2019.

| Mjesto uzorkovanja | Brda | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK N.N. (125/17) | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 1 | 3 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 1 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0023 | 0,0043 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0024 | 0,0037 | 0,0054 |
| Nitrat | 50 mg/l | 2,251 | 2,548 | 2,782 |
| Klorid | 250 mg/l | 5 | 7 | 8 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,682 | 0,777 | 0,844 |
| pH | 6,5-9,5 | 7,58 | 7,64 | 7,69 |
| Elektrovodljivost | μS/cm | 405 | 422 | 441 |
| Temperatura | o C | 21,5 | 22,7 | 24,1 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 0,80 | 0,87 | 0,98 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,32 | 0,33 | 0,35 |
| Sulfati | 250 mg/l | 4,9 | 6,8 | 9,2 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.06.2019. - 30.06.2019.

| Mjesto uzorkovanja | Spinut | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK N.N. (125/17) | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 1 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 1 | 2 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0019 | 0,0055 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0035 | 0,0116 | 0,0330 |
| Nitrat | 50 mg/l | 2,108 | 2,478 | 2,709 |
| Klorid | 250 mg/l | 5 | 7 | 9 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,682 | 0,754 | 0,860 |
| pH | 6,5-9,5 | 7,69 | 7,75 | 7,82 |
| Elektrovodljivost | μS/cm | 401 | 425 | 446 |
| Temperatura | o C | 22,5 | 23,9 | 25,8 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 0,60 | 0,67 | 0,73 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,33 | 0,34 | 0,36 |
| Sulfati | 250 mg/l | 5,0 | 7,2 | 9,3 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.06.2019. - 30.06.2019.

| Mjesto uzorkovanja | Meje | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK N.N. (125/17) | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 1 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0054 | 0,0171 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0025 | 0,0037 | 0,0061 |
| Nitrat | 50 mg/l | 2,094 | 2,445 | 2,801 |
| Klorid | 250 mg/l | 6 | 7 | 9 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,643 | 0,759 | 0,968 |
| pH | 6,5-9,5 | 7,63 | 7,67 | 7,72 |
| Elektrovodljivost | μS/cm | 399 | 425 | 442 |
| Temperatura | o C | 22,0 | 22,4 | 23,0 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 0,68 | 1,42 | 3,17 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,33 | 0,34 | 0,36 |
| Sulfati | 250 mg/l | 5,1 | 7,2 | 9,4 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.06.2019. - 30.06.2019.

| Mjesto uzorkovanja | | Stobreč | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | MDK N.N. (125/17) | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 1 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0002 | 0,0026 | 0,0072 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0031 | 0,0036 | 0,0040 |
| Nitrat | 50 mg/l | 2,219 | 2,571 | 2,781 |
| Klorid | 250 mg/l | 5 | 7 | 9 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,651 | 0,734 | 0,875 |
| pH | 6,5-9,5 | 7,61 | 7,66 | 7,77 |
| Elektrovodljivost | μS/cm | 402 | 427 | 442 |
| Temperatura | o C | 22,0 | 23,3 | 24,4 |
| Mutnoca | 4 o NTU | 0,60 | 1,19 | 2,43 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,30 | 0,32 | 0,33 |
| Sulfati | 250 mg/l | 5,0 | 7,6 | 9,7 |