



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.05.2018. - 31.05.2018.

**Mjesto uzorkovanja**

**Brodogradilište "Trogir"**

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,019	0,034	0,060
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,174	2,870	3,245
Klorid	<b>250</b> mg/l	16	16	16
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,356	0,604	0,883
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,88	7,17	7,68
Elektrovodljivost	μS/cm	423	440	456
Temperatura	°C	24,5	25,3	26,2
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,44	0,63	0,79
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,32	0,33	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	14,3	15,0	15,5



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.05.2018. - 31.05.2018.

Mjesto uzorkovanja	Slatine			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,011	0,023	0,045
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,063	2,827	3,236
Klorid	<b>250</b> mg/l	14	15	16
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,441	0,602	0,682
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,12	7,51	8,06
Elektrovodljivost	μS/cm	4	289	440
Temperatura	°C	24,5	25,2	26,2
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,41	0,68	1,16
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,32	0,32	0,32
Sulfati	<b>250</b> mg/l	9,2	13,1	15,7



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.05.2018. - 31.05.2018.

Mjesto uzorkovanja	Okrug			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,018	0,024	0,029
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,180	2,805	3,091
Klorid	<b>250</b> mg/l	14	15	16
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,310	0,589	0,689
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,06	7,48	7,79
Elektrovodljivost	μS/cm	412	422	428
Temperatura	°C	21,5	23,4	24,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,49	0,55	0,68
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,31	0,34	0,40
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,9	12,3	16,5



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.05.2018. - 31.05.2018.

Mjesto uzorkovanja	Medena			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,013	0,056	0,170
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	3,065	3,234	3,419
Klorid	<b>250</b> mg/l	14	15	16
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,574	0,744	0,891
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,19	7,43	7,75
Elektrovodljivost	μS/cm	422	433	456
Temperatura	°C	22,6	24,2	25,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,38	0,65	1,06
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,35	0,38
Sulfati	<b>250</b> mg/l	12,2	14,6	19,1