



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorkovanja

Brodogradilište "Trogir"

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	2	6
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,013	0,015	0,021
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,013	0,053
Nitrat	50 mg/l	2,843	3,083	3,177
Klorid	250 mg/l	12	13	14
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,659	0,891	1,147
pH	6,5-9,5	7,09	7,22	7,35
Elektrovodljivost	μS/cm	364	377	384
Temperatura	o C	17,4	18,5	19,1
Mutnoca	4 o NTU	1,94	3,36	5,09
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,25	0,29	0,33
Sulfati	250 mg/l	2,9	3,5	3,7



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Biokovska 3, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorkovanja	Slatine			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,012	0,015	0,019
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,516	2,802	3,004
Klorid	250 mg/l	12	13	14
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,542	0,779	1,216
pH	6,5-9,5	7,20	7,31	7,43
Elektrovodljivost	μS/cm	366	379	391
Temperatura	o C	17,3	18,7	19,3
Mutnoca	4 o NTU	1,48	2,14	2,62
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,24	0,29	0,32
Sulfati	250 mg/l	2,6	2,8	3,1



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Biokovska 3, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorkovanja	Okrug			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,010	0,011	0,012
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,681	2,787	2,897
Klorid	250 mg/l	12	13	16
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,589	0,771	1,085
pH	6,5-9,5	7,23	7,32	7,38
Elektrovodljivost	μS/cm	380	391	412
Temperatura	o C	18,1	18,9	19,9
Mutnoca	4 o NTU	1,96	2,33	2,56
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,31	0,32	0,33
Sulfati	250 mg/l	2,5	3,4	4,0



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorkovanja	Medena			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	3
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,012	0,015	0,024
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,476	2,928	3,345
Klorid	250 mg/l	12	12	12
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,752	0,857	1,023
pH	6,5-9,5	7,08	7,26	7,40
Elektrovodljivost	μS/cm	363	381	390
Temperatura	o C	17,7	18,4	19,5
Mutnoca	4 o NTU	2,23	4,20	9,05
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,22	0,31	0,35
Sulfati	250 mg/l	2,1	3,3	5,0