



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

Mjesto uzorkovanja

Brodogradilište "Trogir"

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0.5 mg/l	0.0070	0.0138	0.0283
Nitrit	0.5 mg/l	0.0015	0.0028	0.0047
Nitrat	50 mg/l	2.627	2.748	2.999
Klorid	250 mg/l	14.16	16.51	19.45
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0.635	0.901	1.185
pH	6,5-9,5	7.35	7.60	7.87
Elektrovodljivost	μS/cm	410	442	458
Temperatura	o C	19.5	20.8	23.6
Mutnoca	4 o NTU	0.202	0.249	0.296
Slobodni klor	0.5 mg/L	0.33	0.34	0.35
Sulfati	250 mg/l	16.26	19.02	20.00
Ukupna tvrdoća	mg/l	198.00	201.67	204.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	11.09	11.29	11.42
TOC	mg/l	0.575	1.055	1.318
Ukupni N	mg/l	0.5580	0.5616	0.5656



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

Mjesto uzorkovanja	Slatine
--------------------	---------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0.5 mg/l	0.0089	0.0151	0.0270
Nitrit	0.5 mg/l	0.0016	0.0045	0.0098
Nitrat	50 mg/l	2.602	2.770	3.115
Klorid	250 mg/l	14.04	16.49	19.67
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0.821	0.905	1.108
pH	6,5-9,5	7.35	7.39	7.42
Elektrovodljivost	μS/cm	451	459	466
Temperatura	o C	19.5	20.8	23.8
Mutnoca	4 o NTU	0.243	0.298	0.392
Slobodni klor	0.5 mg/L	0.33	0.33	0.33
Sulfati	250 mg/l	15.49	18.26	20.16
Ukupna tvrdoća	mg/l	199.00	203.33	206.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	11.14	11.39	11.54
TOC	mg/l	1.303	1.383	1.517
Ukupni N	mg/l	0.5155	0.5623	0.5987



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

Mjesto uzorkovanja	Okrug
--------------------	-------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0.5 mg/l	0.0057	0.0085	0.0134
Nitrit	0.5 mg/l	0.0019	0.0026	0.0041
Nitrat	50 mg/l	2.563	2.640	2.706
Klorid	250 mg/l	14.75	16.82	19.61
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0.697	0.823	1.092
pH	6,5-9,5	7.48	7.53	7.55
Elektrovodljivost	μS/cm	449	457	465
Temperatura	o C	19.9	21.1	21.9
Mutnoca	4 o NTU	0.260	0.319	0.376
Slobodni klor	0.5 mg/L	0.30	0.32	0.33
Sulfati	250 mg/l	17.27	18.85	20.54
Ukupna tvrdoća	mg/l	199.00	201.67	205.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	11.14	11.29	11.48
TOC	mg/l	1.263	1.359	1.503
Ukupni N	mg/l	0.5488	0.5588	0.5676



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

Mjesto uzorkovanja	Medena			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0.5 mg/l	0.0069	0.0095	0.0148
Nitrit	0.5 mg/l	0.0026	0.0030	0.0037
Nitrat	50 mg/l	2.532	2.608	2.685
Klorid	250 mg/l	14.69	17.60	21.45
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0.689	0.881	1.038
pH	6,5-9,5	7.44	7.66	7.85
Elektrovodljivost	μS/cm	448	457	465
Temperatura	o C	21.1	22.0	23.1
Mutnoca	4 o NTU	0.205	0.238	0.277
Slobodni klor	0.5 mg/L	0.30	0.33	0.35
Sulfati	250 mg/l	16.67	18.86	20.27
Ukupna tvrdoća	mg/l	201.00	205.33	208.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	11.26	11.50	11.65
TOC	mg/l	1.288	1.443	1.566
Ukupni N	mg/l	0.5713	0.5750	0.5794