



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

**Mjesto uzorkovanja**

**Dugopolje**

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0.5</b> mg/l	0.0053	0.0059	0.0064
Nitrit	<b>0.5</b> mg/l	0.0017	0.0027	0.0037
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1.243	1.510	1.776
Klorid	<b>250</b> mg/l	3.84	4.19	4.54
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0.581	0.821	1.061
pH	<b>6,5-9,5</b>	7.74	7.76	7.78
Elektrovodljivost	μS/cm	346	354	361
Temperatura	o C	19.3	21.1	22.9
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0.330	0.347	0.363
Slobodni klor	<b>0.5</b> mg/L	0.10	0.11	0.12
Sulfati	<b>250</b> mg/l	18.10	21.44	24.78
Ukupna tvrdoća	mg/l	185.00	185.00	185.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	10.36	10.36	10.36
TOC	mg/l	1.443	1.443	1.443
Ukupni N	mg/l	0.3155	0.3155	0.3155



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Dugobabe</b>
---------------------------	-----------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0.5</b> mg/l	0.0073	0.0087	0.0100
Nitrit	<b>0.5</b> mg/l	0.0020	0.0068	0.0115
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1.193	1.229	1.265
Klorid	<b>250</b> mg/l	3.90	3.97	4.04
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0.705	0.783	0.860
pH	<b>6,5-9,5</b>	7.62	7.81	8.00
Elektrovodljivost	μS/cm	350	351	352
Temperatura	o C	20.5	20.6	20.6
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0.296	0.344	0.391
Slobodni klor	<b>0.5</b> mg/L	0.02	0.04	0.05
Sulfati	<b>250</b> mg/l	19.91	20.88	21.84
Ukupna tvrdoća	mg/l	188.00	194.50	201.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	10.53	10.89	11.26
TOC	mg/l	1.151	1.188	1.225
Ukupni N	mg/l	0.3032	0.3162	0.3292



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Konjsko</b>
---------------------------	----------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0.5</b> mg/l	0.0060	0.0086	0.0100
Nitrit	<b>0.5</b> mg/l	0.0022	0.0029	0.0042
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1.238	1.263	1.291
Klorid	<b>250</b> mg/l	3.83	3.98	4.08
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0.713	0.790	0.860
pH	<b>6,5-9,5</b>	7.63	7.67	7.69
Elektrovodljivost	μS/cm	348	350	352
Temperatura	o C	21.4	21.6	21.8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0.302	0.370	0.430
Slobodni klor	<b>0.5</b> mg/L	0.14	0.15	0.18
Sulfati	<b>250</b> mg/l	19.96	20.92	22.33
Ukupna tvrdoća	mg/l	173.00	176.00	180.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	9.69	9.86	10.08
TOC	mg/l	1.311	1.325	1.351
Ukupni N	mg/l	0.3026	0.3116	0.3244



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

**Mjesto uzorkovanja**

**Prugovo**

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0.5</b> mg/l	0.0130	0.0130	0.0130
Nitrit	<b>0.5</b> mg/l	0.0026	0.0026	0.0026
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1.651	1.651	1.651
Klorid	<b>250</b> mg/l	4.16	4.16	4.16
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0.759	0.759	0.759
pH	<b>6,5-9,5</b>	7.98	7.98	7.98
Elektrovodljivost	μS/cm	350	350	350
Temperatura	o C	22.3	22.3	22.3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0.336	0.336	0.336
Slobodni klor	<b>0.5</b> mg/L	0.10	0.10	0.10
Sulfati	<b>250</b> mg/l	23.14	23.14	23.14
Ukupna tvrdoća	mg/l	182.00	182.00	182.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	10.19	10.19	10.19
TOC	mg/l	1.330	1.330	1.330
Ukupni N	mg/l	0.3375	0.3375	0.3375



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Neorić</b>
---------------------------	---------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0.5</b> mg/l	0.0127	0.0127	0.0127
Nitrit	<b>0.5</b> mg/l	0.0030	0.0030	0.0030
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1.219	1.219	1.219
Klorid	<b>250</b> mg/l	3.79	3.79	3.79
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0.713	0.713	0.713
pH	<b>6,5-9,5</b>	7.45	7.45	7.45
Elektrovodljivost	μS/cm	347	347	347
Temperatura	o C	22.6	22.6	22.6
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0.329	0.329	0.329
Slobodni klor	<b>0.5</b> mg/L	0.12	0.12	0.12
Sulfati	<b>250</b> mg/l	20.12	20.12	20.12
Ukupna tvrdoća	mg/l	179.00	179.00	179.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	10.02	10.02	10.02
TOC	mg/l	1.288	1.288	1.288
Ukupni N	mg/l	0.3265	0.3265	0.3265