



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

Mjesto uzorkovanja	Dugopolje			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0029	0,0029	0,0029
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0025	0,0025	0,0025
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,029	1,029	1,029
Klorid	<b>250</b> mg/l	3	3	3
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,798	0,798	0,798
pH	<b>6,5-9,5</b>	8,12	8,12	8,12
Elektrovodljivost	μS/cm	331	331	331
Temperatura	°C	21,3	21,3	21,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,32	1,32	1,32
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,20	0,20	0,20
Sulfati	<b>250</b> mg/l	9,7	9,7	9,7



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

Mjesto uzorkovanja	Dugobabe			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0014	0,0028
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0008	0,0031	0,0054
Nitrat	<b>50</b> mg/l	0,746	0,975	1,203
Klorid	<b>250</b> mg/l	3	3	3
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,682	0,709	0,736
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,10	7,54	7,98
Elektrovodljivost	μS/cm	330	337	344
Temperatura	°C	17,8	18,8	19,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,70	1,61	2,52
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,00	0,11	0,21
Sulfati	<b>250</b> mg/l	10,0	11,3	12,7



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

Mjesto uzorkovanja		Konjsko		
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	1	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0021	0,0021	0,0021
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0016	0,0016	0,0016
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,001	1,001	1,001
Klorid	<b>250</b> mg/l	3	3	3
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,720	0,720	0,720
pH	<b>6,5-9,5</b>	8,05	8,05	8,05
Elektrovodljivost	μS/cm	342	342	342
Temperatura	°C	20,5	20,5	20,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,70	1,70	1,70
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,10	0,10	0,10
Sulfati	<b>250</b> mg/l	9,8	9,8	9,8



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

Mjesto uzorkovanja	Prugovo			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0036	0,0036	0,0036
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0013	0,0013	0,0013
Nitrat	<b>50</b> mg/l	0,835	0,835	0,835
Klorid	<b>250</b> mg/l	3	3	3
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,798	0,798	0,798
pH	<b>6,5-9,5</b>	8,05	8,05	8,05
Elektrovodljivost	μS/cm	345	345	345
Temperatura	°C	19,7	19,7	19,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,36	1,36	1,36
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,10	0,10	0,10
Sulfati	<b>250</b> mg/l	9,6	9,6	9,6



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

Mjesto uzorkovanja	Neorić			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0048	0,0048	0,0048
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0020	0,0020	0,0020
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,054	1,054	1,054
Klorid	<b>250</b> mg/l	6	6	6
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	1,069	1,069	1,069
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,78	7,78	7,78
Elektrovodljivost	μS/cm	344	344	344
Temperatura	°C	20,7	20,7	20,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,78	1,78	1,78
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,14	0,14	0,14
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,0	5,0	5,0