



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja	Marina			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0023	0,2407	1,0100
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0014	0,0068
Nitrat	50 mg/l	3,378	5,493	7,254
Klorid	250 mg/l	331,88	370,54	409,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,658	0,832	1,232
pH	6,5-9,5	7,04	7,48	7,62
Elektrovodljivost	μS/cm	1651	1712	1754
Temperatura	o C	21,0	22,3	22,9
Mutnoca	4 o NTU	0,125	0,953	1,330
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,35	0,42
Sulfati	250 mg/l	35,00	45,41	63,36



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja	Vinišće			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0330	0,0673	0,0990
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	6,192	6,527	7,271
Klorid	250 mg/l	358,00	370,25	406,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,751	0,862	0,968
pH	6,5-9,5	7,52	7,64	7,80
Elektrovodljivost	μS/cm	1669	1757	1886
Temperatura	o C	20,9	21,8	22,4
Mutnoca	4 o NTU	0,144	1,114	1,660
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,18	0,28	0,31
Sulfati	250 mg/l	16,90	30,48	35,00