



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja	Brodogradilište "Trogir"			
---------------------------	---------------------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0110	0,0183	0,0380
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	2,933	2,999	3,120
Klorid	250 mg/l	29,00	30,25	32,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,612	0,841	1,023
pH	6,5-9,5	7,43	7,55	7,64
Elektrovodljivost	μS/cm	483	493	499
Temperatura	o C	20,3	21,3	22,3
Mutnoca	4 o NTU	0,303	1,111	1,710
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,29	0,31	0,33
Sulfati	250 mg/l	17,20	19,13	19,90



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja	Slatine			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	2	7
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0080	0,0158	0,0320
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	2,913	2,978	3,090
Klorid	250 mg/l	27,00	30,00	33,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,759	0,788	0,829
pH	6,5-9,5	7,59	7,78	7,97
Elektrovodljivost	μS/cm	485	492	497
Temperatura	o C	20,4	21,3	22,1
Mutnoca	4 o NTU	0,201	1,033	1,450
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,28	0,29	0,31
Sulfati	250 mg/l	16,10	18,53	20,60



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja			Okруг	
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0018	0,0119	0,0220
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0011	0,0056
Nitrat	50 mg/l	2,638	2,883	3,173
Klorid	250 mg/l	24,61	28,90	32,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,565	0,781	1,317
pH	6,5-9,5	7,57	7,76	8,07
Elektrovodljivost	μS/cm	484	491	499
Temperatura	o C	20,8	22,3	22,8
Mutnoca	4 o NTU	0,523	1,385	2,520
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,26	0,30	0,33
Sulfati	250 mg/l	18,50	21,03	25,60



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja	Medena			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0070	0,0220	0,0370
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	2,973	3,049	3,142
Klorid	250 mg/l	28,00	29,75	31,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,589	0,740	1,015
pH	6,5-9,5	7,63	7,75	7,99
Elektrovodljivost	μS/cm	484	491	508
Temperatura	o C	20,6	21,7	22,1
Mutnoca	4 o NTU	0,304	1,171	1,620
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,28	0,33	0,35
Sulfati	250 mg/l	15,70	18,33	19,70